

云南省热带作物科学研究所职工活动场地防雨棚采购及安装项目采购清单

报价单位（盖章）：_____日期：_____年___月___日

序号	项目 / 材料名称	规格型号及技术要求	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)	备注
1	雨棚专用膜材 (布)	<p>1.膜材：选用 PVDF 膜材，膜材克重：1050g，膜布最高点、最低点及高差:最高点 10m，最低点 7m，高差 3m；拉升强度：6000/5400N/5cm，撕裂强度：800/600N，符合《膜结构技术规程》CECS 158-2015 要求；表处类型：正面可焊接 PVDF/背面丙烯酸表处；</p> <p>钢丝绳和锚头： 钢丝绳采用 6x37+1 包塑，破断强度 1670/MPA；锚头采用 45#钢制作，最小截面处破断拉力不低于钢丝绳破断拉力；钢索选用无油镀锌、无油镀锌涂覆型钢索；钢索锚具使用热镀锌防腐处理。</p> <p>2.耐候性：抗紫外线、抗腐蚀，质保期≥15 年，户外使用寿命≥25 年，佛罗里达暴晒试验 5 年强度保留率≥90%；</p> <p>3. 阻燃性能：达到 GB 8624-2012A 级（不燃），满足人员密集场所防火要求；</p> <p>4. 其他：具备自清洁、防霉抗菌（0 级）及防水防渗性能，表面涂层附着力强，不易脱落、龟裂。</p> <p>5. 其他具体安装工艺见安装图纸。</p>	500	m ²			
2	钢材及配件	<p>钢材采用 Q235B 碳素结构钢，《钢结构设计标准》（GB 50017-2017）、《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）要求，满足人员密集场所抗风、抗雪荷载设计；</p> <p>2. 防腐处理：钢材表面采用热浸镀锌 + 氟碳喷涂防腐工艺，防腐层厚度≥80 μm，质保期≥10 年；</p> <p>3. 油漆品种、遍数或厚度：环氧富锌底漆两遍，白色聚氨酯面漆面漆两遍；金属构件喷刷防火涂料；</p> <p>构件名称：钢桁架、钢柱、钢支撑；耐火极限：梁/桁架耐火极限 1.5 小时、柱耐火极限 2.5 小时；涂料品种、遍数或厚</p>	1	套			

序号	项目 / 材料名称	规格型号及技术要求	数量	单位	单价 (元)	小计 (元)	备注
		度:薄涂型防火涂料; 4. 探伤要求 :满足施工要求; 5. 配件: 采用不锈钢螺栓、高强度紧固件、专用张拉节点配件, 符合国家相关标准, 节点牢固、无松动; 5. 辅材: 含焊缝防腐漆、密封胶、排水系统、预埋件等全套辅材, 满足结构安全及防水要求。7. 其他未尽事宜以安装图纸为准。					
3	安装费	防雨棚基础施工、钢结构制作安装、膜材张拉安装、调试、成品保护及清理等全部安装工作, 为总价包干费用	1	项			
4	税金	按国家税法规定缴纳的全部税费 (增值税及附加税费)					
	合计 (元)	人民币 (大写): _____ 元整					
其他承诺							
项目	承诺内容						
质保期承诺	自项目验收合格之日起, 整体质保期不低于____年 (建议≥3 年, 膜材质质保期按厂家承诺执行, 且不低于 15 年), 质保期内免费维修、对非人为损坏的部件提供免费维修及更换服务。						
售后服务	提供定期巡检、故障响应 (接到报修后____小时内响应, ____小时内到场处理)、技术咨询等服务。						
交货承诺	合同签订后 40 日历天内安装完毕并验收合格。						
联系人及电话	姓名: _____ 联系电话: _____						